



Todo en un solo equipo para reparar CUALQUIER tubería de 4" hasta 30"



Elimina el tiempo perdido debido a la búsqueda de la abrazadera de reparación correcta. Cuando los segundos cuentan en un servicio de suministro de agua crítico, es indispensable poseer la disponibilidad de forma inmediata para la reparación de cualquier tubería de 4" hasta 30".

Elimina sorpresas innecesarias en el campo cuando encuentran el tamaño y el tipo de tubería. Tener un equipo de abrazaderas de reparación a la mano puede exitosamente reparar cualquier tubería de 4" a 30".

Consolida las abrazaderas de reparación en bodega. Saber que se tiene la respuesta para la necesidad de reparar cualquier tubería de 4" hasta 30" de forma inmediata en su bodega en un equipo completo.

Fácil instalación en 3 sencillos pasos:

Paso 1: Mida el diámetro externo de la tubería con la cinta suministrada.

Paso 2: Busque el diámetro externo hallado en la tabla de rangos de tubería proveída con el equipo, para determinar cual o cuales bandas se ajustan a ese diámetro externo. (Nota: la mayoría de combinaciones no requieren el uso de todas las bandas suministradas en el equipo)

Paso 3: Ensamble las bandas recomendadas por la tabla y proceda a realizar la instalación.



Equipo
de Abrazaderas
de Reparación
de Emergencia



Tabla de Combinación

Banda(s)	Rango (Pulgadas)	
	Bajo	Alto
(1/2) FS2-524+C	4.44	5.24
(1/2) FS2-524 + (1/2) FS2-742	5.50	6.30
(1/2) FS2-742+A	6.62	7.42
(1/2) FS2-742+A	7.05	7.85
(1/2) FS2-524+C	7.65	8.45
A+B	8.39	9.17
A+C	9.17	9.96
B+C	9.96	10.75
A+D	10.39	11.18
B+D	11.18	11.97
A+E	11.57	12.36
C+D	11.97	12.76
B+E	12.36	13.15
C+E	13.19	13.98
A+B+C	13.94	15.12
D+E	14.29	15.08
A+B+D	15.20	16.38
A+C+D	15.98	17.17
A+B+E	16.38	17.56
B+C+D	16.85	17.95
A+C+E	17.17	18.35
B+C+E	17.95	19.13
A+D+E	18.39	19.57
B+D+E	19.17	20.35
C+D+E	20.00	21.18
A+B+C+D	20.75	22.32
A+B+C+E	21.97	23.54
A+B+D+E	23.19	24.76
A+C+D+E	23.98	25.55
B+C+D+E	24.76	26.34
A+C+D+E+ (1/2) FS2-524	26.50	28.50
A+B+C+D+E	28.78	30.75
A+B+C+D+E+ (1/2) FS2-524	31.34	33.74

(1/2) = Requiere solo 1 sección de la abrazadera FS2

91958-99

08/16

Reabastezca las bandas utilizadas en el equipo, de tal forma que pueda estar disponible para la siguiente reparación de emergencia en una tubería.

Productos Esenciales para Servicios Esenciales

The Ford Meter Box Company, Inc. 775 Manchester Avenue, P.O. Box 443, Wabash, Indiana, USA 46992-0443
Teléfono: 260-563-3171 FAX Internacional: 260-563-0167 www.fordmeterbox.com